Protokol o revizích a kontrolách elektrického spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedených podle ČSN 33 1610:2005

Název spotřebiče:	Inventární číslo:	Výrobce:				Rok výroby:	Výrobní číslo:
Majitel spotřebiče:	[1]Skupina používání:	Typové označení:	[2] U_n = V	[2] I_n = A	[2] P_n = W		Třída ochrany:

Datum revizí a kontrol	Výsledek prohlídky		Vyhodnocení[4]	Podmínky měření		Odpor ochranného vodiče u spotřebiče třídy I [Ω]	Izolační stav			Zkouška chodu / vyhodnocení	Celkové hodnocení[4]	Termín další kontroly (revize)	Provedl	
	Typ[3]	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)		Sestava[5]	Délka síťového přívodu [m]		Izolační odpor [MΩ]	Měření proudu					Jméno	Podpis
								Metoda[6]	I [mA]					

[1] Viz ČSN 33 1610, kapitola 4
[2] Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče.
[3] Uveďte: K – prohlídka při kontrole
R – prohlídka při revizi

[4] Uveďte: V – vyhověl
N – nevyhověl

[5] Uveďte: S – přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se sloupec délka [m])
P – přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem
O – přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

[6] Uveďte: V – měření proudu ochranným vodičem
VR – měření proudu ochranným vodičem jako rozdílového proudu
D – měření dotykového proudu
DR – měření dotykového proudu zjištěním rozdílového proudu
U – měření náhradního unikajícího proudu

© IN-EL, Vzor 8002

Datum revizí a kontrol	Výsledek prohlídky		Vyhodnocení[4]	Podmínky měření		Odpor ochranného vodiče u spotřebiče třídy I [Ω]	Izolační stav			Zkouška chodu / vyhodnocení	Celkové hodnocení[4]	Termín další kontroly (revize)	Provedl	
	Typ[3]	Zjištěné závady (vyjádření, závěry)		Sestava[5]	Délka síťového přívodu [m]		Izolační odpor [MΩ]	Měření proudu					Jméno	Podpis
								Metoda[6]	/ [mA]					

[3] Uveďte: K – prohlídka při kontrole
R – prohlídka při revizi

[4] Uveďte: V – vyhověl
N – nevyhověl

[5] Uveďte: S – přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se sloupec délka [m])
P – přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem
O – přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

[6] Uveďte: V – měření proudu ochranným vodičem
VR – měření proudu ochranným vodičem jako rozdílového proudu
D – měření dotykového proudu
DR – měření dotykového proudu zjištěním rozdílového proudu
U – měření náhradního unikajícího proudu

© IN-EL, Vzor 8002